

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов за 2024 год.

ООО «ДУБРАВА» в соответствии с требованиями ст. 12 ч. 7 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. № 261-ФЗ разработало предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по МКД. Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники МКД принимают (согласно ст. 44-48 ЖК РФ) , на общем собрании и оформляют протоколом. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности установлены в соотношении систем отопления, горячего водоснабжения, электроснабжения, дверных конструкций, относящихся к общему имуществу МКД. Собственники помещений в МКД обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.

№ п\п	Адрес объекта	Наименование мероприятия	Цели мероприятия	Применяемые технологии, оборудование, материалы	Исполнитель мероприятий	Примерная стоимость	Объем ожидаемого снижения используемых коммунальных ресурсов	Сроки окупаемости мероприятий
Система электроснабжения								
1	м-н Дубрава -1, д. 16,17,18,19,20,21,22,7,9,10,11. м-н Дубрава -2, д.2А,2Б,3,4. м-н Дубрава -3, д. 6,6А,6Б,7,9,10,14. м-н Космос д. 1Б,15	Замена ламп накаливания в местах общего пользования энергосберегающие	1.Экономия электроэнергии; 2.Улучшение качества освещения.	Светодиодные лампы. (Е 27)	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 90 руб.	до 30%	постоянно
3	м-н Дубрава -1, д. 7,9,10,11, 16,17,18,19,20,21,22 м-н Дубрава -2, д. 2А,2Б,3,4; м-н Дубрава – 3, д 6,6А,6Б,7,9,10,14 м-н Космос д. 1Б,1Б	Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования	1.Автоматическое регулирование освещенности; 2.Экономия электроэнергии.	Датчики освещенности, датчики движения	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 550 руб.	до 30%	3 года

Система отопления

1	м-н Дубрава - 3, д. 7,9,10,14 м-н Космос д. 1В	Модернизация ИТП с установкой и настройкой автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.	1. Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; 2. Рациональное использование тепловой энергии; 3. Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.	Регулирующие клапаны с приводом	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 75 тыс. руб.	до 20%	3 года
2	м-н Дубрава -1, д. 7,9,10,11, 16,17,18,19,20,21,22 м-н Дубрава -2, д. 2А,2Б,3,4; м-н Дубрава - 3, д. 6,6А,6Б,7,9,10,14 м-н Космос д. 15,1В	Установка линейных балансирующих вентилей и балансировка системы отопления	1. Рациональное использование ТЭ; 2. Экономия потребления ТЭ в системе отопления.	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо - выпускные краны	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 250 руб.	до 10%	постоянно
3	м-н Дубрава - 1, д. 7,9 м-н Дубрава -2, д. 2А,2Б. м-н Дубрава -3, д. 6,6А,6Б,9	Установка коллективного прибора учета тепловой энергии.	Учет тепловой энергии, потребленной в МКД	Прибор учета тепловой энергии	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 280 тыс. руб.	до 20%	5 лет
4	м-н Дубрава-1, д. 16,17,18,19,20,21,22. м-н Дубрава-3, д. 7,9,10,14. М-н Космос д. 1В, 15.	Обеспечение циркуляции воды в системе отопления.	1. Рациональное использование тепловой энергии; 2. Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления.	Циркуляционный насос	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 30 тыс.руб.	До 25%	5 лет

Система горячего водоснабжения

1	м-н Дубрава - 3, д. 7,9,10,14 м-н Космос д. 1В	Обеспечение рециркуляции воды в системе горячего водоснабжения	1. Рациональное использование тепловой энергии; 2. Экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения	Циркуляционный насос	ООО ДУБРАВА	1 шт. от 7 тыс. руб.	до 20%	постоянно
2	м-н Дубрава -1, д. 7,9,10,11, 16,17,18,19,20,21,22 м-н Дубрава -2, д. 2А,2Б,3,4;	Ремонт изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения подвальных помещений	1. Рациональное использование тепловой энергии. 2. Экономия потребления тепловой энергии и воды в	Современные теплоизоляционные материалы – трубка утеплитель.				

	м-н Дубрава - 3, д 6,6А,6Бд,9,10,14 м-н Космос д. 15,1В		системе горячего водоснабжения.		ООО ДУБРАВА	1 м. от 60 руб.	до 20%	2 года
Система холодного водоснабжения								
1	м-н Дубрава - 1, д. 7,9,10,14,17,18,19,20,21. м-н Дубрава - 2 д. 2А,2Б,3 д м-н Дубрава - 3, д 6,6А,6Бд,9,10,14 м-н Космос д. 15,1В	Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения	1. Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2. Снижение утечек воды; 3. Рациональное использование воды.	Современные пластиковые трубы, арматура.	ООО ДУБРАВА	1 м. 50 от руб.	до 10%	2 года

Генеральный директор
ООО «ДУБРАВА»

Безрукова О.Н.

Исполнитель: инженер
Т.43-47-47

Тюремских Н.А.